



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

UFFICIO PREVENZIONE

PRATICA N: 83026

RIF. PROT. RICHIESTA N°: 13635

RIF. PROT. SUAP: ONLINE

Al
SUAP DI BOLOGNA
PIAZZA LIBER PARADISUS, 10
40100 BOLOGNA
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
BOLOGNA VIA CORTICELLA, 180/A
Ragione Sociale: COMUNE DI BOLOGNA
Attività del DPR 151/11 n. 65.2.C

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e dell'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

- 1) per quanto non chiaramente ed esplicitamente indicato nella documentazione tecnico progettuale presentata occorre rispettare quanto specificato dal DM 18/3/96 e s.m.i. per l'impianto sportivo, e quanto specificato dalla guida tecnica ministeriale DCPREV prot. n. 1324 del 7/2/2012 per l'impianto fotovoltaico installato in copertura;
- 2) attuare tutti gli adempimenti relativi alla gestione delle emergenze ed alle condizioni di esercizio ai sensi del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i., del DM 10/3/98 e del DM 18/3/96 e s.m.i.;
- 3) acquisire il parere favorevole da parte della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;
- 4) siano fatti salvi i diritti dei terzi.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(DOTT. ING. ANDREA MAURO)
(firmato in forma digitale ai sensi di legge)

p. Il Comandante Provinciale
(RESTUCCIA)
Il Funzionario delegato
(DOTT. ING. MARIO PRINCE)
(firmato e trasmesso in forma digitale ai sensi di legge)

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.

Comando Provinciale VV.F. Bologna

Via Ferrarese, 166/2 - 40128 Bologna

Tel. 051/6385111- Ufficio Prevenzione

E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it