




Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna



PUMS
BOLOGNA
METROPOLITANA

RTI Progettisti:

SYSTRA

SOTECNI
SYSTRA GROUP



AEGIS
CANTARELLI + PARTNERS



STUDIO MATTIOLI
Ambiente - Ingegneria - Energia



cooperativa archeologia

PROGETTO DEFINITIVO DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BOLOGNA (LINEA ROSSA)

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Intervento finanziato con risorse
FSC 2014-2020 – Piano operativo della Città
metropolitana di Bologna
Delibera CIPE n.75/2017



ALIMENTAZIONE ELETTRICA SOTTOSTAZIONE ELETTRICA SSE 06 - QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURE

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ING. CLETO CARLINI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ING. GIANCARLO SGUBBI

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ING. MIRKA RIVOLA

SEGRETERIA TECNICA
ING. BARBARA BARALDI
GEOM. AGNESE FERRO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RESPONSABILE DI COMMESSA
ING. PAOLO MARCHETTI

COORDINATORE TECNICO
ING. ALESSANDRO PIAZZA

SISTEMA TRANVIARIO
ING. SANTI CAMINITI

ARCHITETTURA E INSERIMENTO URBANISTICO
ARCH. SEBASTIANO FULCI DE SARNO

OPERE A VERDE
ARCH. NICOLA CANTARELLI

OPERE STRUTTURALI
ING. STEFANO TORTELLA

SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI
ING. ALBERTO FORCHINO

AMBIENTE E GEOLOGIA
PROF. MATTEO MATTIOLI

SICUREZZA
ARCH. SERGIO MOSCHEO

ARCHEOLOGIA
DOTT. CRISTINA BIGAZZI

BIM MANAGER
GEOM. MIRKO CASAROLI

RESP. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
ING. SANTI CAMINITI

IMPIANTI TECNOLOGICI
ING. JEREMIE WEISS

STUDI TRASPORTISTICI
ING. ANDREA SPINOSA

VIABILITA' INTERFERENTE E SOTTOSERVIZI
ING. PIETRO CAMINITI

IDRAULICA E IDROLOGIA
ING. ANDREA BENVENUTI

DEPOSITO
ING. GIORGIO COLETTI

ARMAMENTO
ING. MAURIZIO FALZEA

IMPIANTI ELETTO-FERROVIARI
ING. ANDREA CARLUCCI

TRAZIONE ELETTRICA
ING. DOMENICO D'APOLLONIO

IMPIANTI MECCANICI
ING. MATTEO MARIOTTI

PIANI ECONOMICI E FINANZIARI
ING. BORIS ROWENCZYN

COMMESSA FASE LOTTO WBS DISCIPLINA TIPO NUMERO

B381 D E03 IAE XXX DG 05

REV.

B

SCALA

NOME FILE

B381-D-E03-IAE-XXX-DG-05-B

REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO APPROVATO

A	Nov. 2020	EMISSIONE	TORTORELLA	D'APOLLONIO	S. CAMINITI
B	Giugno 2021	Aggiornamento a seguito chiusura CdS e validazione PD	TORTORELLA	D'APOLLONIO	S. CAMINITI
C					
D					

COMMITTENTE:
COMUNE DI BOLOGNA

COMMESSA:

PROGETTO DEFINITIVO
Della prima linea tranviaria di Bologna
(Linea Rossa)

QUADRO:

SSE 06

QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE

CARATTERISTICHE QUADRO









































IMPIANTO A MONTE			
TENSIONE [V]	400	FREQ. [Hz]	50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]			
Icc PRES. SUL QUADRO [kA]			4,1
SISTEMA DI NEUTRO			TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE			
In [A]	250	Icc [kA]	
CARPENTERIA			METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO		I	IP 31

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
INTERRUTTORI SCATOLATI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 60947-2
	<input type="checkbox"/> — CEI EN 60898
CARPENTERIA	<input checked="" type="checkbox"/> — CEI EN 61439-2
	<input type="checkbox"/> — CEI 23-48 - CEI EN 60670-1
	— CEI 23-49 - CEI EN 60670-24
	— CEI 23-51

	CLIENTE	PROGETTO	FILE	
		ARCHIVIO	DATA	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	PAGINA 1	SEGUE 2
	IMPIANTO	SSE 06 - QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE		TAVOLA

LEGENDA


SIMBOLI

 <div>INTERRUTTORE AUTOMATICO</div>	 <div>SEZIONATORE</div>	 <div>INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONATORE</div>	 <div>PROTEZIONE TERMICA</div>	 <div>PROTEZIONE MAGNETICA</div>	 <div>PROTEZIONE DIFFERENZIALE</div>	 <div>SALVAMOTORE</div>	 <div>ELEMENTO FUSIBILE</div>	 <div>TOROIDE</div>	 <div>COMANDO MANUALE</div>
 <div>COMANDO MOTORIZZATO</div>	 <div>SGANCIO LIBERO</div>	 <div>MANOVRA ROTATIVA BLOCCO/PORTA</div>	 <div>INTERBLOCCO</div>	 <div>APPARECCHIATURA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE</div>	 <div>BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)</div>	 <div>BLOCCO A CHIAVE (LIBERO CON APPARECCHIO IN POSIZIONE DI RIPOSO)</div>	 <div>CONTATTO AUX (N. NUMERO DI CONTATTI INSTALLATI, IL TRATTEGGIO INDICA QUALE PARTE DELL'APPARECCHIATURA AGISCE SUL CONTATTO)</div>	 <div>BOBINA A MINIMA TENSIONE</div>	 <div>BOCINA A LANCIO DI CORRENTE</div>
 <div>COMMUTATORE PER STRUMENTI (VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)</div>	 <div>AMPEROMETRO</div>	 <div>VOLTMETRO</div>	 <div>FREQUENZIMETRO</div>	 <div>STRUMENTO INTEGRATORE (CONTATORE)</div>	 <div>CONTATTORE CON CONTATTI NO</div>	 <div>CONTATTORE CON POSSIBILITA' DI COMANDO MANUALE CON CONTATTI NO</div>	 <div>CONTATTORE CON CONTATTI NC</div>	 <div>TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)</div>	 <div>OROLOGIO</div>
 <div>CREPUSCOLARE</div>	 <div>OROLOGIO ASTRONOMICO</div>	 <div>GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)</div>	 <div>PRESA (SIMBOLO GENERALE)</div>	 <div>PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI</div>	 <div>AVVIATORE - SOFT STARTER</div>	 <div>VARIATORE DI VELOCITA' (INVERTER)</div>	 <div>AVVIATORE STELLA/TRIANGOLO</div>	 <div>TRASFORMATORE</div>	 <div>LIMITATORE DI SOVRATENSIONE (SPD)</div>


NUMERAZIONE MORSETTI	—	L0.2.4
----------------------	---	--------


SEZIONE NORMALE	CLIENTE	PROGETTO	FILE	
		ARCHIVIO	DATA	REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	PAGINA 4	SEGUE 5
	IMPIANTO	SSE 06 - QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE		TAVOLA

RIF. QUADRO		1		2		3		4		5		6		7		8		9																									
<div></div> <div>* Selettività ** Filiazione</div>		<div>NUMERAZIONE MORSETTI</div>		9		L1L2L3NPE		10		L1L2L3NPE		11		L1L2L3NPE		12		L1L2L3NPE		13		L1L2L3NPE		14		L1L2L3NPE		15		L1NPE		16		L2NPE		17		L1L2L3NPE					
		DESCRIZIONE CIRCUITO		ALIM. BYPASS UPS				STRUMENTO MULTIFUNZIONE				AL Q.FERMATA MATTEOTTI				AL Q.FERMATA PIAZZA UNITA'				AL Q.FERMATA ZUCCA				AL Q.FERMATA LIBERAZIONE				ILLUMINAZIONE SSE				ILLUMINAZIONE SSE				PRESE SSE							
		TIPO APPARECCHIO		SCATOLATO				MODULARE				SCATOLATO				SCATOLATO				SCATOLATO				SCATOLATO				MODULARE				MODULARE				MODULARE							
		INTERRUTTORE		Icu [kA] / Icn [A]		16						16				16				16				16				20				20				10							
		Icu - CEI EN 60947-2		N. POLI		4P		100				4P		63		4P		63		4P		63		4P		63		2P		16		2P		16		4P		16					
		Icn - CEI EN 60898-1		CURVA/SGANCIATORE		Termomagnetico						Termomagnetico				Termomagnetico				Termomagnetico				Termomagnetico				C				C				C							
				Ir [A]		100		1x				63		1x		63		1x		63		1x		63		1x		16				16				16							
				I _{sd} [A]		800						500				500				500				500				160				160				160							
				Ii [A]																																							
				I _g [A]																																							
		t _g [s]																																									
DIFFERENZIALE		TIPO								Blocco as.		A		Blocco as.		A		Blocco as.		A		Blocco as.		A		Blocco as.		A		Blocco as.		A		Blocco as.		A							
		I _{dn} [A]								1		310		1		310		1		310		1		310		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo							
CONTATTORE		TIPO																																									
TELERUTTORE		BOBINA [V]																																									
		N. POLI																																									
		I _n [A]																																									
TERMICO		TIPO																																									
		I _{rth} [A]																																									
FUSIBILE		N. POLI																																									
		I _n [A]																																									
ALTRE APP.		TIPO																																									
		MODELLO																																									
CONDUTTURA		TIPO ISOLAMENTO																																									
		POSA		EPR		43						EPR		61		EPR		61		EPR		61		EPR		61		EPR		13		EPR		13		EPR		13					
		SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x35		1x25		1x16						1x50		1x25				1x25		1x25				1x35		1x25				1x25		1x25		1x25		1x25					
		I _b [A]		92,3		118,3						5,9		105		5,9		69,8		5,9		78,8		5,9		68,8		2,4		29,5		2,4		29,5		5,4		26,2					
		U _n [V]		400		63,07						400		2,84		400		2,84		400		2,84		400		2,84		230		0,5		230		0,5		400		3					
FONDO LINEA		I _{cc} min [kA]		2,1		3,7						0,1		0,4		0,1		0,3		0,1		0,4		0,3		1,2		0,1		0,3		0,1		0,3		0,1		0,6					
		I _{cc} max [kA]																										50		0,9		50		0,9		50		0,9					
		LUNGHEZZA [m]		20		0,6						1400		1,7		1000		2,1		1200		1,9		250		0,6		50		0,9		50		0,9		50		0,9					
		dV TOTALE [%]																																									
NOTE				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3								FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3							
SEZIONE NORMALE				CLIENTE										PROGETTO										FILE																			
				IMPIANTO										ARCHIVIO										DATA										REVISIONE R0.0									
														SSE 06 - QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE										DISEGNATORE										PAGINA 5									
																																		TAVOLA									



NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		18	L1L2L3NPE	19	L1L2L3NPE	20	L1L2L3NPE	21	L1L2L3NPE	22	L1NPE	23	L1L2L3NPE						
DESCRIZIONE CIRCUITO		PRESE SSE		VENTILAZIONE SSE		CARICA BATTERIA 1		CARICA BATTERIA 2		RISERVA		RISERVA									
TIPO APPARECCHIO		MODULARE		MODULARE		SCATOLATO		SCATOLATO		MODULARE		MODULARE									
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	10		10		16		16		20		10									
	N. POLI	4P		4P		4P		4P		2P		4P									
	In [A]	16		25		32		32		16		40									
	CURVA/SGANCIATORE	C		D		Termomagnetico		Termomagnetico		C		D									
	Ir [A]	16		25		32		32		16		40									
	Itd [A]	160		350		400		400		160		560									
DIFFERENZIALE	Ii [A]																				
	Ig [A]																				
	tg [s]																				
CONTATTORE	TIPO	CLASSE		Blocco as.		Blocco as.				Blocco as.		Blocco as.									
	Idn [A]	0,03		Istantaneo		0,3		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo					
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI		In [A]																	
	TERMICO	TIPO		Irth [A]																	
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																			
	ALTRE APP.	TIPO		MODELLO																	
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA		EPR		EPR		EPR		EPR											
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x6		1x6		1x6									
	Ib [A]	5,4		26,2		5,4		9		35,2											
	Un [V]	400		3		400		400		5											
	Icc min [kA]	0,1		0,6		0,1		0,8		2,5											
FONDO LINEA	LUNGHEZZA [m]	50		0,9		50		20		0,3											
	dV TOTALE [%]																				
NOTE		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3													



[illegible]

SEZIONE ASSOLUTA CONTINUITA'		ARCHIVIO	DATA	REVISIONE	R0.0	
		DISEGNATORE	PAGINA	9	SEGUE	10
	IMPIANTO	SSE 06 - QUADRO ELETTRICO GENERALE BASSA TENSIONE		TAVOLA		

